

**ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE**

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé  
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

FRATELLI PETTINAROLI S.p.A.  
Via Pianelli, 38  
28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (NO)  
Italie

Nom de l'accessoire représentatif : Vanne à sphère F x F série 51 1/2"

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : 08 ACC LY 258

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : /

Commentaires : Les vannes sont assemblées à l'aide de composants conformes à la réglementation.

Aucun essai de migration n'est nécessaire pour l'obtention de cette ACS.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Vannes à sphère F x F série 51 de références :

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2", 2"1/2, 3" et 4"

Commentaires : Renouvellement de l'ACS 03 ACC LY 059

Les vannes présentent un corps nickelé mais le filetage interne est en laiton brut.

La part autorisée de partie nickelée en contact avec l'eau est ainsi respectée.

Attestation délivrée par : Christelle AUTUGELLE  
Responsable Laboratoire MCDE  
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du : 13 Octobre 2008

Date d'expiration de l'ACS : 07 Octobre 2013

