



En application des règles générales de la marque NF et des règles de certification NF 078  
"Robinetterie pour installations de gaz",  
*According to the General rules of the NF mark and to the NF ROB-GAZ certification rules*

La société :  
*Head Office*

**Fratelli PETTINAROLI S.p.A.**  
**Via Pianelli, 38**  
**28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (NO) - Italie**

est autorisée à utiliser la marque NF ROB-GAZ pour le(s) produit(s) suivant(s) :  
*is authorized to use the NF ROB-GAZ mark for the following product(s)*

Marque commerciale :  
*Trademark*

**PETTINAROLI**

Désignation : **Robinets ¼ tour à tournant sphérique et à raccords femelles**  
*Type* **pour les installations de gaz des bâtiments**

*Ball valves for gas installations for buildings*

Référence(s) commerciale(s) : se reporter à la liste jointe en annexe du certificat (1 page)  
*Marketing references refer to the appendix*

MOP : **5 bar**

Classe de température : **- 20°C**

Site de fabrication : N° 31

*Operative unit nr.*

Ce certificat a été délivré conformément aux règles de certification applicables. Sa validité dépend des contrôles effectués et des décisions de retrait ou de suspension ou des modifications éventuelles.

Il annule tout certificat antérieur.

*This certificate has been delivered according to applicable certification rules. Its validity depends on checks performed and on decisions of withdrawal, suspension or possible alterations. It cancels any previous certificate.*

Ce certificat est valide jusqu'au : 28 janvier 2013

*Validity date : January 28th, 2013*

**Fait à Paris, le 19 janvier 2010**

Par mandatement d'AFNOR Certification et pour CERTIGAZ

**Kris DE WIT**  
Directeur Général



ROB-GAZ

**ANNEXE**

Page 1/1

## Liste des produits admis à la marque NF

Marque commerciale :  
Trademark**PETTINAROLI**Type : **Robinets ¼ tour à tournant sphérique et à raccords femelles pour  
les installations de gaz des bâtiments**  
Type

DN	Références commerciales
15	<b>G61 - 1/2"</b>
20	<b>G61 - 3/4"</b>
25	<b>G61 - 1"</b>
32	<b>G61 - 1"1/4</b>
40	<b>G61 - 1"1/2</b>
50	<b>G61 - 2"</b>

Selon :  
According to**XP E 29-141 (08/1999) & NF EN 331 (11/1998)****Fait à Paris, le 19 janvier 2010**

Par mandatement d'AFNOR Certification et pour CERTIGAZ

**Kris DE WIT**  
Directeur Général