

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 06-003-5

Antragsteller: Pettinaroli Suisse S.A., Avenue des Alpes 96, 1820 Montreux
Antrag vom: 21. November 2005
Hersteller: Fratelli Pettinaroli SpA, Via Pianelli 38, I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO)

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Gas des SVGW sowie auf den Bericht Nr. 06-003-5 zertifiziert der SVGW das folgende Serienprodukt:

Art: Gas-Absperrarmatur, Kugelhahn ind Durchgangsform
Stamm-Bezeichnung: Serie 50
Modelle/Typen

G50, G50/1, G50/2	½" - 2" (DN 15 -50)	PN 5	mit Alugriff plastifiziert
G51, G51/1, G51/2	½" - 2" (DN 15 -50)	PN 5	mit Stahlgriff plastifiziert
G52, G52/1, G52/2	½" - 1" (DN 15 -25)	PN 5	mit Flügelgriff plastifiziert

Prüfgrundlage: EN 331 (11/98)
Zertifizierungsgrundlage: Prüfbericht der Typenprüfung Nr. HS98-028 von CSTB (Paris) und Überwachungsberichte von Cetiati (Villeurbanne Cedex, F)

Gültigkeit: bis zum 31. Januar 2011

Zertifiziert für:

- einen max. Betriebsdruck von 5 bar
- Erdgas, Propan/Luft, Butan/Luft, Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen vom -20°C bis +60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW-zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungs-Verzeichnis Gas unter Kapitel 5.1)




akkreditiert nach
SN EN 45011
SCESp 025

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Leiter Zertifizierungsstelle

Zertifizierungsstelle

Zürich, den 19. Januar 2006


(Javier Fernandez)


(Klaus Frick)