

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 06-003-5 SVGW

Antragsteller: Pettinaroli Suisse S.A., CH-1820 Montreux
Hersteller: Fratelli Pettinaroli S.p.A., IT-28017 San Maurizio d'Opaglio
Vertreter / Vertreiber: Pettinaroli Suisse S.A., CH-1820 Montreux

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. 06-003-5 zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Produkt: Kugelhahnen: Gas-Absperrarmatur in Durchgangsform

Stamm-Bezeichnung: Serie G50, Serie G51, Serie G52

Modelle/Typen: G50, G50/1, G50/2 (mit Alugriff)
G51, G51/1, G51/2 (mit Stahlgriff)
G52, G52/1, G52/2 (mit Flügelgriff)

Nennweite: DN 15-50 (G50..., G51...), DN 15-32 (G52...)

Anschlüsse: ½" - 2" (G50..., G51...), ½" - 1" (G52...) nach ISO 7/1

Prüfgrundlage: EN 331 (11/98)

Zertifizierungsgrundlage: Berichte, Nrn. 01 0345 (11/01), 02 0360 (12/02) und 03 0208 (07/03) der GdF

Gültigkeit: Verlängerung bis zum 31.01.2021

Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 5 bar für Gasinstallationen im Gebäude
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW-zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.1).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Nesimi Öner
Stv. Leiter

Zürich, 18.05.2016

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 06-003-5 SVGW

Antragsteller: Pettinaroli Suisse S.A., CH-1820 Montreux
Hersteller: Fratelli Pettinaroli S.p.A., IT-28017 San Maurizio d'Opaglio
Vertreter / Vertreter: Pettinaroli Suisse S.A., CH-1820 Montreux

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **06-003-5** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Produkt: Kugelhähnen: Gas-Absperrarmatur in Durchgangsform

Stamm-Bezeichnung: Serie G50, Serie G51, Serie G52

Modelle/Typen: G50, G50/1, G50/2 (mit Alugriff)
G51, G51/1, G51/2 (mit Stahlgriff)
G52, G52/1, G52/2 (mit Flügelgriff)

Nennweite: DN 15-50 (G50..., G51...), DN 15-32 (G52...)

Anschlüsse: ½" - 2" (G50..., G51...), ½" - 1" (G52...) nach ISO 7/1

Prüfgrundlage: EN 331 (11/98)

Zertifizierungsgrundlage: Berichte, Nrn. 01 0345 (11/01), 02 0360 (12/02) und 03 0208 (07/03) der GdF

Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.01.2021**

Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 5 bar für Gasinstallationen im Gebäude
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW- Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.1).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Nesimi Öner
Stv. Leiter